



Haverstraat 14  
2400 Mol  
tel : 014/313772  
Fax : 014/323615  
BTW BE0407.163.537  
RPR Turnhout  
BNP Paribas BE38 2300 3008 4972  
info@suncalor.be  
Erkend Tanktechnicus SV-00952

## REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

201703062

DATUM 25/03/2017

NAAM: **VERHEYDEN**  
**Violettenstraat 17**  
**2430 Laakdal**

TANK: **3400 L**

WERKEN Op 21/03/2017 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door:  
Shanks Vlaanderen nv, Kennedylaan 4410 te 9042 GENT (OVAM verwerkingscode 5230/4/RC )

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 200 L

### LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

### STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.  
De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

### STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 25/03/2017

**SUN CALOR BVBA**

Haverstraat 14

2400 MOL

Tel. 014/31 29 83

info@suncalor.be

Peter STYNS

Zaakvoerder