

VERBRANDINGSATTEST		☒ onderhoud	☐ keuring voor eerste ingebruikname	volgnummer attest: 202010021020-45411				
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: Jef Nevelsteen BV straat en nummer: Heideinde 22/1 postnr en gemeente: 2260 Oevel tel: 0475 50 18 75 fax: e-mail: Sanitair.nevelsteen@telenet.be ondernemingsnummer: BTW BE 0480 211 366			TECHNICUS voornaam en achternaam: Jef Nevelsteen erkenningsnummer: Gv4332 Datum onderhoud: 02/10/2020 Arbeidsduur van: 10:20 tot 10:32					
Klant voornaam en achternaam: Vissers Gert straat en nummer: Asterlaan 19 postnr en gemeente: 2260 Oevel - Westerlo tel: fax: e-mail: Gert_vissers@telenet.be			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) voornaam en achternaam: Vissers Gert straat en nummer: Asterlaan 19 postnr en gemeente: 2260 Oevel - Westerlo tel: fax: e-mail: Gert_vissers@telenet.be					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is) ☒ Centraal* ☒ aangesloten als type B b (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:								
Toestel merk: Valliant type: VK25 bouwjaar: 1990 fabricatienummer: 23623969 nominaal vermogen (kW): 24,8			Brander (enkel CV) merk: Valliant type: VK25 bouwjaar: 1990 fabricatienummer: 23623969 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,8					
Goede staat van werking (3) De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd. (4) Metingen via gesloten protocol van InstaCert opgemeten. Afdruk is niet nodig.			eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast*	Proef I: Initiele meting	Proef II: Eindmetingen ** ☐ Laaglast ☒ Hooglast	OK	Niet OK
keteltemperatuur			°C	1, 2				
sproeier: merk en type				1				
sproeier: debiet				1				
sproeier: hoek			graden	1				
pompdruk			bar	1				
gasdruk teller			mbar	2				
gasdruk gasblok			mbar	2				
gasdruk branderbed			mbar	2				
rookindex			Bacharach	1				☐ ☐
zuurstof (O2)			%	1, 2			14.4	☐ ☐
koolstofdioxide (CO2)			%	1, 2			3.6	☐ ☐
koolstofmonoxide (CO)			mg/kWh	1, 2			0	☒ ☐
rookgas temperatuur (tg)			°C	1, 2			117.9	
omgevingstemperatuur (ta)			°C	1, 2			21.5	
netto temperatuur (tg - ta)			°C	1, 2			95.8	☐ ☐
rookgasrendement (bovenwaarde)			%	1, 2			80.9	
rookgasrendement (onderwaarde)			%	1, 2			89.6	☒ ☐
serienummer EUOLYZER STX				06-46-020			(4)	
datum				1, 2			02/10/2020	
tijd				1, 2			10:29	
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling				1	☐ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als				1, 2	☒ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook				3	☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking								
druk rookgasafvoerkanaal			12 Pa	1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal				1, 2, 3	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)				1, 2	☐ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)				2	☒ OK		☐ Niet OK	
* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten worden ** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn								
Eindbeoordeling Het toestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig			Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 02/10/2022					
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen: Gasblok vervangen.								

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be

INRIINGSATTEST
☒ onderhoud centraal stooktoestel

volgnummer attest: 202010021020-45411

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

 naam: Jef Nevelsteen BV
 straat en nummer: Heieinde 22/1
 postnr en gemeente: 2260 Oevel
 tel: 0475 50 18 75 fax:
 e-mail: Sanitair.nevelsteen@telenet.be
 ondernemingsnummer: BTW BE 0480 211 366

TECHNICUS

 voornaam en achternaam: Jef Nevelsteen
☒ erkenningsnummer: Gv4332
☐ schoorsteenveger

 Datum onderhoud: 02/10/2020
 Arbeidsduur van: 10:20 tot 10:32

Klant

 voornaam en achternaam: Vissers Gert
 straat en nummer: Asterlaan 19
 postnr en gemeente: 2260 Oevel - Westerlo
 tel: fax:
 e-mail: Gert_vissers@telenet.be

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

 voornaam en achternaam: Vissers Gert
 straat en nummer: Asterlaan 19
 postnr en gemeente: 2260 Oevel - Westerlo
 tel: fax:
 e-mail: Gert_vissers@telenet.be

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B b (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☒ niet premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ Vloelbare brandstof
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel

 merk: Valliant
 type: VK25
 bouwjaar: 1990
 fabricatienummer: 23623969
 nominaal vermogen (kW): 24,8

Brander (enkel CV)

 merk: Valliant
 type: VK25
 bouwjaar: 1990
 fabricatienummer: 23623969
 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 24,8

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

- ☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
☒ nazicht van de goede werking
☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

- Alle toestellen:** ☐ andere, namelijk:
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal
☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid
- Gasvormige brandstof:** ☒ ontstopping
 (erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
☐ reiniging van de ventilator en de brander
- Vloelbare brandstof:** ☐ reiniging van de filters
 (erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander
- Vaste brandstof:** ☐ nazicht algemene staat
 (geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

Gasblok vervangen.

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

02/10/2022

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

02/10/2022

voor kennisname

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vast brandstof))

(handtekening klant)

 Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.lne.be/themes/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be