

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM. 0478/25.43.43
 BTW Nr. BE 0883.716.223
 Sapaco@telenet.be

Klant: Deem
 Straat: Bochtelshoek 28
 Gemeente: 2860 Westerlo
 Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus : DE SAEDELEIR JEF SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (~~reservoirs ingedeeld in klasse III~~) niet particulier

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
 Nummer reservoir: 25-03-11619
 Nominale waterinhoud: 2500
 Datum ingebruikstelling: 2021
 Vorige S.V. Nummer: onleesbaar
 Datum vorige controle: onleesbaar
 Datum controle: 27-3-23
 Datum volgende controle: 27-3-28

Firma: _____
 B.T.W. Nr. _____
 Materiaal: ~~Metaal~~ ~~Beton~~ Kunststof
 Plaats: ~~Binnen~~ Buiten ~~Ondergronds~~ Bovengronds
 Buitenwand: ~~Ontoegankelijk~~ Toegankelijk
 Kenplaatje tank aanwezig: ~~Ja~~ Nee
 Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Opmerkingen (.....)

Visuele controle zichtbare delen
 Algemene staat van de opslagplaats
 Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
 Aanwezigheid water en of slib
 Attest van de vorig keer aanwezig
 Cathodisch bescherming
 Lekdetectiesysteem
 Overvulbeveiligingssysteem
 Potentiaal meting
 Verontreiniging buiten het reservoir
 Nominale diameter verluchting

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein		
Vuil en stookolie gemorst,	Reidarm vervangen	
	<u>met uitgewend</u>	
	<u>nee</u>	
	<u>A.O.K</u>	Niet
		Aanwezig
		Niet
		Aanwezig
		Niet
		Aanwezig
Werkt <u>ok</u>	Sonde	Ja
	Verdere exploitatie toegelaten:	<u>Ja</u> Nee
Stookolie gemorst		
4/4 " 5/4"	Merkteken: Rede Oranje <u>Groene</u>	

TOTAAL TE BETALEN: € 200 €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging
 Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.infomazout.be

De Saedeleir Jef
 Heuvel 35
 2440 Geel
 GSM 0478/25.43.43
 Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: