

KEURINGSRAPPORT

FIRMA

Naam:
 Straat en nummer: **BORGIONS WIM**
 Postcode en gemeente: **Hertstraat 2, 3270 Scherpenheuvel**
 Tel.: **GSM: 0494/80.58.18**
 Fax: **BTW: BE0862 876 465**
 E-mail: **E-mail: borgions.wim@hotmail.com**
 BTW-nummer: **BE**

KLANT

Naam: **BANK CREAM**
 Straat en nummer: **BLAUWBERG**
 Postcode en gemeente:
 Tel.: Fax:
 Adres stooktoestel indien verschillend van adres klant:

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)

Centraal: type B (open) type C (gesloten) water lucht
 Gasvormige brandstof: aardgas LPG andere, namelijk
 atmosferische gasketel gasunit gasketel met ventilatorbrander
 Vloeibare brandstof:
 Vaste brandstof:

KETEL

Merk: **Buderus**
 Type: **GB 172 24 K**
 Bouwjaar: **2019**
 Fabricatienummer: **77 160 104 11**
 Vermogen: (kW of Kcal/h)

BRANDER (indien van toepassing is)

Merk:
 Type: **GAS UNIT**
 Bouwjaar:
 Fabricatienummer:
 Debiet: (kg/h of l/h of m³/h gas)

STOOKPLAATS

Aanwezigheid gebruiker- en onderhoudsinstructies OK Niet OK

BRANDER

Ingeregeld vermogen: **24** kW OK Niet OK
 Voorfilter: OK Niet OK
 Aansluiting: Eenpijps Tweepijps

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

Lekken: OK Niet OK
 Veiligheidsklep: OK Niet OK
 Expantievat: Voordruk: OK Niet OK
 Boiler: Veiligheidsklep: OK Niet OK
 Sanitair expansievat: OK Niet OK

KETEL

Mantel: OK Niet OK
 Isolatie: OK Niet OK
 Stabiliteit: OK Niet OK

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Ketel: Zekering: OK Niet OK
 Schakelaar: OK Niet OK
 Veiligheid: Aquastaten: OK Niet OK
 Signalisatielampjes: OK Niet OK
 Aarding (visuele controle): OK Niet OK

VENTILATIE STOOKPLAATS

Ventilatie: Direct Indirect
 Sectie verluchting: cm² OK Niet OK

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)

Stooktoestel wettelijk conform: OK Niet OK
 Schoorsteen wettelijk conform: OK Niet OK
 Stookplaats wettelijk conform: OK Niet OK
 Inbreuk(en): **/**
 Noodzakelijke maatregelen om de inbreuk(en) weg te werken: **/**
 Opmerking: **C.V. WERKT VEILIG**


ROOKGASAFVOER


Aansluiting: Materiaal: **80-125** OK Niet OK
 Diameter: OK Niet OK
 Lengte: **5** OK Niet OK
 Bochten: **7** OK Niet OK
 Meetopening: OK Niet OK
 Schoorsteen: Materiaal: OK Niet OK
 Hoogte: OK Niet OK
 Diameter: OK Niet OK
 Uitmonding: OK Niet OK
 Bochten: OK Niet OK
 Isolatie (sporen van condensatie): OK Niet OK
 Staat trekregelaar: OK Niet OK

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: **BORGIONS WIM**
 Erkenningsnummer: **GVO.M.M.**

DATUM KEURING: **M - E - holt**
 ARBEIDSDUUR: VAN TOT
 VOLGNUMMER ATTEST:


BORGIONS WIM
 Hertstraat 2, 3270 Scherpenheuvel
 GSM: 0494/80.58.18
 BTW: BE0862 876 465
 E-mail: borgions.wim@hotmail.com
 (handtekening erkend technicus)

voor kennisname,

 (handtekening klant)