

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 18/11/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 18/11/2021
Verslagnummer: 0479-211118-01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0479

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: BERLI
 Adres: LANGSTRAAT 127, 2260 TONGERLO
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: WILLEMS
 Adres: DE MERODEDREEF 72, 2260 WESTERLO
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: BERLI
 Adres: LANGSTRAAT 127, 2260 TONGERLO
 BTW-nummer: 0703810422

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: WILLEMS
 Adres: DE MERODEDREEF 72, 2260 WESTERLO
 EAN- code:
 Nummer teller: 1SAG3100418595
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: werkeenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0479-211118-01



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingsbaren

Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 72 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's



Document met uitwendige invloeden: nvt

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: n.v.t.

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 20 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 10 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0479-211118-01



1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18/11/2026

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0479 i.o. van de technisch directeur
18/11/21 10:39

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0479-211118-01



3 / 3